



REGIONE
PUGLIA



IL DIRIGENTE AREA URBANISTICA
ARCH. FRANCESCO GIANFERRINI

P.O. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ARCH. FRANCESCO PATRUNO)

DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Servizio Autorità Idraulica

135/L
26/26

Regione Puglia
Lavori Pubblici

AOO_064/PROT
13/11/2019 - 0017473
Prot.: Uscita - Registro: Protocollo Generale

Comune di Trani (BAT)
Area IV – Urbanistica Demanio e Ambiente

pec: urbanistica@cert.comune.trani.bt.it

Oggetto: Comune di Trani (BAT) – PUE per la realizzazione di edifici per civile abitazione in Trani alla via Malcangi – maglia Bs.ad/40 del PUG sul suolo distinto in catasto al foglio 25 p.lle 61-484-485-1173-1174-1175-2312. Parere ex art.89 D.M. 380/01.

Con riferimento alla Vs nota n. 40421 del 13/9/2019, acquisita al prot. regionale n. AOO_64_14596 del 26.09.2019, e successiva integrazione acquisita in data 06.11.2019 al prot. n. 16994, per l'ottenimento del parere di compatibilità geomorfologica, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01:

- preso atto che il Comune di **TRANI** ricade in zona con pericolosità sismica 3 ($0,05 \leq ag < 0,15g$);
- vista: la Relazione Geologica dell'area interessata dall'intervento, a firma del dott. Geol. LOSITO Riccardo iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi della Puglia al n. 265, nonché l'indagine sismica Masw, nella quale si dichiara che dalle prove eseguite nei vari siti è stato rilevato che $V_{seq} = 600$ m/s e pertanto il sottosuolo dell'area in esame è riferibile alla categoria B di cui alla tabella n. 3.2.II del D.M. 17 gennaio 2018;
- vista la carta di pericolosità idrogeomorfologica dell'AdB Puglia, aggiornata alle nuove perimetrazioni, di conformità del P.A.I. da cui si rileva che l'area interessata non ricade tra quelle perimetrate a rischio idraulico e geomorfologico;
- vista l'attestazione di versamento degli oneri istruttori previsti dalla D.G.R. 26 gennaio 2011 n.88;

si esprime parere FAVOREVOLE esclusivamente in ordine alla compatibilità delle previsioni dell'intervento proposto con le condizioni geomorfologiche dell'area interessata e a quanto riportato nella caratterizzazione geotecnica contenuta nella relazione del professionista incaricato.

Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi nonché l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e /o assensi, qualora necessari, rinvenienti dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il Responsabile della P.O.
"Referente Rischio Sismico"
Ing. Michele POSTIGLIONE



IL DIRIGENTE AREA URBANISTICA
ARCH. FRANCESCO GIANFERRINI

www.regione.puglia.it

Sezione Lavori Pubblici

Via Gentile, 52- 70126 (BA) - Tel: 080 5407789 – 080 5407776

mail: servizio.lavoripubblici@regione.puglia.it pec: servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it