



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Servizio Autorità Idraulica

Regione Puglia
Lavori Pubblici

AOO_064/PROT
03/03/2020 - 0003670
Prot. Uscita - Registro - Protocollo Generale

Città di Trani (BT)
Area IV – Urbanistica Demanio e Ambiente
Servizio Sportello Unico Edilizia ed Attività Produttive

pec: urbanistica@cert.comune.trani.bt.it

Oggetto: Città di Trani (BT) – Ottemperanza sentenze TAR Bari 4277/2010 e 1243/2017. Reintegrazione della disciplina urbanistica del suolo sito tra il Viale Falcone e la ferrovia, in catasto al fg.25/C p.lla 2168, con modifica dell'art. 6.04.2.1-bis delle NTA – Variante strutturale al PUG ex artt. 11 e 12 (co.1) della L.R.20/2001.
Parere ex art.89 D.P.R. 380/01.

In riferimento alla Vs. richiesta del 10/10/2019 prot. n.45440 circa il parere di compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01, acquisita agli atti di questa Sezione in data 24/10/2019 con prot. n.16379, ed alla successiva Vs. integrazione del 28/01/2020 prot. n.4877, acquisita agli atti di questa Sezione in data 14/02/2020 con prot. n.2486,

- considerato che l'area in questione, secondo le NTC 2018, è caratterizzata da un'accelerazione orizzontale massima attesa ag compresa tra 0,125 e 0,150g;
- vista la "Relazione geologica e geomorfologica" dell'area interessata dall'intervento, a firma del Dott. Geol. Raffaele PANSINI iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi della Puglia al n. 83, nelle quali si dichiara che dalle indagini sismiche in situ, svolte con la metodologia M.A.S.W., è stato possibile classificare, tabella 3.2.II del D.M. 17 gennaio 2018, il sottosuolo delle aree investigate come riferibile alla categoria B;
- vista la carta delle aree soggette a rischio idrogeologico del Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia (PAI) da cui si rileva che l'area interessata non ricade tra quelle perimetrate a rischio idraulico e/o geomorfologico;
- vista la carta Idrogeomorfologica della Puglia dalla quale si rileva che l'area in questione non è interessata da elementi del sistema idrogeomorfologico a scala locale;

si esprime parere **FAVOREVOLE** esclusivamente in ordine alla compatibilità delle previsioni dell'intervento proposto con le condizioni geomorfologiche dell'area interessata e a quanto riportato nella caratterizzazione geologica contenuta nella relazione del professionista incaricato.

Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi nonché l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rinvenienti dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il Funzionario
Dott. Geol. Francesco Zuffo

Il Funzionario A.P. Delegato

Ing. Roberto Polizzi

www.regione.puglia.it

Sezione Lavori Pubblici

Via Gentile, 52- 70126 (BA) - Tel: 080 5407789 – 080 5407776

mail: servizio.lavoripubblici@regione.puglia.it pec: servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it